



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»

Большая Горная ул., д.69, г. Саратов, 410031

тел/факс (8452) 39-39-93 E-mail: [fbuz@gigiena-saratov.ru](mailto:fbuz@gigiena-saratov.ru)

ОКПО 01943241 ОГРН 1056405412964 ИНН 6450606762 КПП 645001001

ОКТМО 63701000

Аттестат аккредитации Органа инспекции RA. RU.710021 от 23.04.2015г.

«Утверждаю»  
Руководитель Органа инспекции  
  
Т.С. Черкасская

**Экспертное заключение**

№ 111/к от 30.03.2021г

Гигиеническая оценка результатов лабораторных исследований питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения, отобранной из крана в административном помещении ООО «Волжский Прайд» по адресу: Саратовская область, Саратовский район, с.Усть-Курдюм, ул.Большая Советская, 110 (протокол № 3431 В от 26.03.2021г.)

*Основание для проведения инспекции:* заявление ООО «Волжский Прайд» от 19.02.2021г. (вх. № 64-20/1548-2021), юридический адрес: Саратовская область, Саратовский район, с. Усть-Курдюм, ул. Большая Советская, 110.

*Сведения об эксперте:* врач по коммунальной гигиене отделения коммунальной гигиены отдела обеспечения санитарного надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» Нугаева Р.Ш., высшее медицинское образование, диплом Казанского медицинского института Г-1 №632461, 30.06.79г, сертификат специалиста по специальности «Коммунальная гигиена» №1177180950951 от 25.07.19г, высшая квалификационная категория, стаж работы по специальности 29 лет.

*Нормативная документация, на соответствие которой проведена гигиеническая оценка:*

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

*Рассмотренные документы:* протокол лабораторных исследований питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения № 3431 В от 26.03.2021г., выполнен ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» (Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510360).

*Содержание:* отбор пробы воды проведен 24.03.2021г. из крана (после очистки) в административном помещении ООО «Волжский Прайд» по адресу: Саратовская область, Саратовский район, с. Усть-Курдюм, ул. Большая Советская, 110.

Лабораторные исследования пробы воды проведены на 1 паразитологический показатель (цисты лямблий), 4 микробиологических показателя (ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги) и 17 санитарно-химических показателей (запах 20°, запах 60°, цветность, вкус, мутность, окисляемость, хлориды, железо, нитраты, нитриты, сульфаты, аммиак, алюминий, рН, жесткость, кремний, щелочность).

Результатами лабораторных исследований установлено:

Микробиологические и паразитологические показатели соответствует гигиеническим нормативам.

Санитарно-химический показатель «окисляемость» с учетом величины ошибки метода определения превышает гигиенический норматив и составляет 6.37 мг/дм<sup>3</sup>, при гигиеническом нормативе не более 5 мг/дм<sup>3</sup>.

**Вывод:** результаты лабораторных исследований питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения, отобранной из крана в административном помещении ООО «Волжский Прайд» по адресу: Саратовская область, Саратовский район, с. Усть-Курдюм, ул. Большая Советская, 110 не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Врач по коммунальной гигиене

Р.Ш. Нугаева

Коптева В.А. (8452) 39-38-79





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»

Большая Горная ул., д.69, г. Саратов, 410031

тел/факс (8452) 39-39-93 E-mail: [fbuz@gigiena-saratov.ru](mailto:fbuz@gigiena-saratov.ru)

ОКПО 01943241 ОГРН 1056405412964 ИНН 6450606762 КПП 645001001

ОКТМО 63701000

Аттестат аккредитации Органа инспекции RA. RU.710021 от 23.04.2015г.

Руководитель Органа инспекции  
*Т.С. Черкасская*  
«Утверждаю»  
Т.С. Черкасская

**Экспертное заключение**

№ 186/к от 27.04.2021г.

Гигиеническая оценка результатов лабораторных исследований питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения, отобранной из крана в административном помещении ООО «Волжский Прайд» по адресу: Саратовская область, Саратовский район, с.Усть-Курдюм, ул.Большая Советская, 110 (протокол № 4657 В от 15.04.2021г.)

*Основание для проведения инспекции:* заявление ООО «Волжский Прайд» от 12.04.2021г. (вх. № 64-20/3314-2021), юридический адрес: Саратовская область, Саратовский район, с. Усть-Курдюм, ул. Большая Советская, 110.

*Сведения об эксперте:* врач по коммунальной гигиене отдела обеспечения санитарного надзора Пирунова Г.В., высшее медицинское образование (Саратовский медицинский институт, диплом МВ № 190129, выдан 22 июня 1985г, регистр. номер № 4058), сертификат специалиста 0164350000073 рег. № 53445 от 31.10.2020г, стаж работы по специальности 24 года, высшая квалификационная категория.

*Нормативная документация, на соответствие которой проведена гигиеническая оценка:*

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабже-

нию, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

*Рассмотренные документы:* протокол лабораторных исследований питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения № 4657 В от 15.04.2021г., выполнен ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» (Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510360).

*Содержание:* отбор пробы воды проведен 12.04.2021г. из крана (после очистки) в административном помещении ООО «Волжский Прайд» по адресу: Саратовская область, Саратовский район, с. Усть-Курдюм, ул. Большая Советская, 110.

Лабораторные исследования пробы воды проведены на 1 санитарно-химический показатель (окисляемость перманганатную).

Результатами лабораторных исследований установлено:

Санитарно-химический показатель «окисляемость перманганатная» составляет 4.04 мг/дм<sup>3</sup>, что не превышает гигиенический норматив (не более 5 мг/дм<sup>3</sup>).

**Вывод:** результаты лабораторных исследований питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения, отобранной из крана в административном помещении ООО «Волжский Прайд» по адресу: Саратовская область, Саратовский район, с. Усть-Курдюм, ул. Большая Советская, 110 соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Врач по коммунальной гигиене

Коптева В.А. (8452) 39-38-79



Г.В. Пирунова